

**Responsável Técnico Eng.º** Beatriz Aguilar de Souza

**CREA/SP:** 5070574593 – **ART:** 28027230210230336

**Proprietário/ Responsável pelo uso.:** Câmara Municipal de Pradópolis

**Local:** Rua Sete de Setembro, 999 – Centro – Pradópolis/SP

**Ocupação:** Grupo H, divisão H-4, Serviço Institucional/Repartição Pública

## **MEMORIAL DE DIMENCIONAMENTO DA CARGA DE INCÊNDIO NA EDIFICAÇÃO**

### **CARGA DE INCÊNDIO NAS EDIFICAÇÕES E ÁREA DE RISCO – INSTRUÇÃO TÉCNICA (IT N° 14/2019);**

Essa instrução aplica-se às edificações e áreas de risco para classificação do risco e determinação do nível de exigência das medidas de segurança contra incêndio, conforme prescreve o contido no Decreto Estadual nº 63.911/2018 Baseado no Anexo A deste IT, podemos classificar a edificação no grupo H-4 com 450 MJ/m<sup>2</sup> de carga de incêndio.

**ART N° 28027230210230336**

PRADOPOLIS, 15 DE JULHO DE 2021

---

BEATRIZ AGUILAR DE SOUZA

**CREA:** 5070574593

---

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

**CNPJ:** 01.926.718/0001-76